
Como preencher: registrar em cada célula **C** = conforme | **NC** = não conforme (abrir registro no item 5) | **NA** = não se aplica. Toda célula deve ser preenchida — campo em branco invalida a inspeção.

Referências: ABNT NBR 13714 (sistema de hidrantes e mangotinhos), ABNT NBR 12779 (inspeção, manutenção e cuidados com mangueiras), ABNT NBR 13434 (sinalização) e Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros aplicável à planta.

[illegible]

C NC NA	Reserva técnica de incêndio (RTI) no nível mínimo de projeto?	C NC NA	Registro de recalque acessível, desobstruído e sinalizado?
☐ ☐ ☐	Válvula de governo do sistema aberta e travada/lacrada?	☐ ☐ ☐	Tampão do recalque instalado e rosca em bom estado?
☐ ☐ ☐	Rede pressurizada — manômetro dentro da faixa de projeto?	☐ ☐ ☐	Bomba de incêndio inspecionada no período (registro próprio)?
☐ ☐ ☐	Ausência de vazamentos visíveis na rede e conexões?	☐ ☐ ☐	Bomba jockey mantendo a pressão sem partidas excessivas?
☐ ☐ ☐	Sinalização de emergência íntegra e visível em todo o percurso?	☐ ☐ ☐	Brigada treinada e escala de brigadistas atualizada?

LOGO DA EMPRESA

INSPEÇÃO DE HIDRANTES — REGISTROS E ENCERRAMENTO

Rev. ____
____/____/____

3. CONTROLE DE MANGUEIRAS — ENSAIO HIDROSTÁTICO (ABNT NBR 12779)

O ensaio hidrostático das mangueiras é **anual** e deve ser realizado por empresa com certificação válida. Mangueira sem etiqueta legível ou com ensaio vencido é considerada **indisponível** e deve ser substituída de imediato — não basta registrar como não conformidade.

Nº DA MANGUEIRA	PONTO / ABRIGO	TIPO	Ø (mm)	COMPR. (m)	DATA DO ÚLTIMO ENSAIO	VALIDADE	SITUAÇÃO (apta / substituir)

4. TESTE DE PRESSÃO E VAZÃO — HIDRANTE MAIS DESFAVORÁVEL

Frequência **anual**. Este mesmo ensaio atende à exigência de teste de desempenho da bomba de incêndio — registrar também no check list da bomba. Resultado abaixo do projeto exige comunicação à gestão e à seguradora.

Ponto testado — nº e localização		Data do teste	____/____/____
Pressão estática	____ mca	Pressão dinâmica	____ mca
Vazão medida	____ L/min	Vazão exigida em projeto	____ L/min
Executado por / empresa		Resultado	☐ Atende ☐ Não atende

5. REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES

ITEM / PONTO	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	PRAZO	EFICÁCIA VERIFICADA

6. INDISPONIBILIDADE DE SISTEMA E ENCERRAMENTO

Sistema fora de operação (impairment): qualquer indisponibilidade do sistema de combate a incêndio — total ou parcial, programada ou emergencial — deve ser formalmente autorizada pela gestão, ter medidas compensatórias definidas e ser **comunicada à corretora e à seguradora antes do desligamento**, com nova comunicação no restabelecimento. A omissão pode comprometer a cobertura securitária em caso de sinistro.
Impairment neste período: ☐ Não ☐ Sim — gestão autorizou ☐ medidas compensatórias definidas ☐ corretora/seguradora comunicada ☐

Guarda do registro: arquivar por no mínimo 5 anos, à disposição do Corpo de Bombeiros, da seguradora e da auditoria interna. Toda não conformidade aberta deve ter a eficácia da ação verificada e registrada antes do encerramento.

INSPECTOR RESPONSÁVEL Nome / Matrícula / Data	SEGURANÇA DO TRABALHO / SESMT Nome / Matrícula / Data	GESTÃO DA UNIDADE Nome / Matrícula / Data